

## Отчет об исполнении предписаний МЧС.

№	Пункты предписания	Отметка о выполнении	
1	допускаются к работе на объекте защиты лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации, педагогические работники)	Выполнено (пройдено обучение о профессиональной переподготовке «Специалист по противопожарной профилактике» о объеме 256 часов от 21.06.2024г.)	
2	В здании на путях эвакуации в лестничных клетках не предусмотрено аварийное освещение		Требуется финансирование на установку аварийного освещения на сумму 130,000 руб. ( Письмо-обращение Учредителю о выделении финансирования)